

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

16/06/1401

نام کارشناس
مصطفی چناقچی

اقدامات انجام شده

ساعت شروع*	ساعت پایان*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
		روشن کردن پله برقی های جنوبی از طبقه مثبت دو تا منفی پنج روشن کردن پله برقی های شمالی از طبقه همکف تا طبقه منفی پنج روشن کردن سیستم روشنایی مشاعات از طبقه مثبت سه تا منفی ۶ روشن کردن پرده هوا
		روشن کردن مجدد پله برقی منفی یک به همکف
		مراجعه به واحد ۶۷ مثبت یک بابت اتصالی کردن هیتر برقی و تعمیر پریر برق و رفع ایراد
		مراجعه به واحد ۱۹ همکف و تنظیم ترموستات فنکویل و راه اندازی
		وصل برق مجدد واحد ۳ منفی دو بعلت عمل کردن فیوز تابلو کنتوری بابت اتصالی پریر واحد
		خاموش کردن پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه مثبت دو تا منفی پنج و خاموش کردن پرده هوا و خاموش کردن سیستم روشنایی مشاعات از طبقه مثبت سه تا منفی شش