

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

27/07/1401

نام کارشناس
مصطفی چناقچی

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
	18:30	8	روشن کردن روشنایی طبقات و پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه مثبت دو تا منفی پنج و روشن کردن پرده هوا و عیب یابی به همراه گروه مانیتورینگ مجتمع بابت قطعی رک های جنوبی تمام طبقات و با مراجعه به دیتاستر و اتاق یو پی اس مشکل رفع شد و رفع ایراد شیر برقی های سرویس طبقه منفی دو و مراجعه به واحد چهار منفی سه و جابجایی ترموستات و خاموش کردن پله برقی های طبقات و خاموش کردن روشنایی طبقات و خاموش کردن پرده هوا