

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

10/10/1401

نام کارشناس

مهدی نعمتی پور

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
	۲۴	۸	روشن کردن طبقات از مثبت ۲ تا منفی ۶. روشن کردن پله برقی از مثبت ۲ تا منفی ۴. بازدید از مغازه ۱۴۲ همکف بعثت گزارش خرابی برق. رفع اتصالی مغازه ۱۱۶ همکف. راه اندازی آگروژن فوت کورد منفی ۶. روشن کردن مغازه های طبقه مثبت ۳ جهت بازدید. برق رسانی برای تیم گاز کشی روف گاردن. خاموشی پایان کار پاسباز. روشن کردن طبقات همکف، منفی ۳، ۲، ۱ جهت سرویس پله برقی. خاموشی طبقات فوق