

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

01/11/1401

نام کارشناس

مهدی نعمتی پور

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
دلگشا	۲۳	۸	روشن کردن طبقات از مثبت ۲ تا منفی ۶. روشن کردن پله برقی از مثبت ۲ تا منفی ۴. تعویض و سربندی مجدد مغازه ۴۶ همکف بعلت اتصالی. قطع کردن برق مغازه ۱۴۷ منفی ۳. راه اندازی پمپ چربی گیر منفی ۷. خاموشی پایان کار پاساژ. تست و رفع ایراد پرده هوا و راه اندازی